

《北京大兴国际机场综合服务楼木棉花酒店锅炉 变更环境影响分析报告》专家咨询会意见

2024年8月30日，北京新机场建设指挥部组织召开了《北京大兴国际机场综合服务楼木棉花酒店锅炉变更环境影响分析报告》专家咨询会。参加会议的有建设单位北京新机场建设指挥部、运营单位北京润航商业发展有限公司大兴分公司、报告编制单位北京国环建邦环保科技有限公司等单位的代表。会议邀请3名技术专家（名单附后）。经评议，形成咨询意见如下：

一、工程主要变更情况

北京大兴国际机场综合服务楼木棉花酒店配套4台天然气锅炉，包括2台1.5t/h 蒸气锅炉和2台3.5MW 热水锅炉，蒸气锅炉用于洗衣设备蒸汽使用，热水锅炉用于全年客房生活热水和过渡季的供暖使用，并配备2台15t/h 软化水制备装置。

二、主要环保措施落实情况

4台锅炉均采用低氮燃烧技术，2台蒸气锅炉烟气共用1根40m高烟囱排放，2台热水锅炉烟气各经1根40m高烟囱排放；软化水制备反冲洗废水和锅炉循环水定期排污水经管道排入大兴机场污水处理站处理；软化水制备产生的废树脂由厂家定期回收。

三、根据《北京大兴国际机场综合服务楼木棉花酒店锅炉变更环境影响分析报告》对本项目工程变更、变更原因及环境影响的分析，本工程变动未导致不利环境影响显著增加，不构成重大变更。



2024年8月30日

《北京大兴国际机场综合服务楼木棉花酒店锅炉变更环境影响分析报告》咨询会专家组

2024年8月30日

序号	姓名	工作单位	职称	签字
1	贾生元	北京中环智云生态环境科技有限公司	研究员	
2	陶银河	北京北方节能环保有限公司	正高	
3	朱帅	北京国环清华环境工程设计研究院	正高	